



Città di Asiago

Provincia di Vicenza

Piazza Secondo Risorgimento n. 6
Tel. 0424/600211 - Fax 0424/463885
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248

Prot. n. 19552

Ordin. n. 91/05

OGGETTO: DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL MERCATO, NELLE FIERE E NELLE ALTRE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO.

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel Comune di Asiago hanno svolgimento un mercato settimanale, tre manifestazioni fieristiche annuali e numerosi altri eventi in grado di richiamare notevole affluenza di pubblico;

RILEVATO che tra le varie attività commerciali presenti in tali manifestazioni viene esercitata anche quella di preparazione e vendita di prodotti gastronomici e dolci con impiego di automarket o di apposite strutture mobili appoggiate al suolo;

CONSIDERATO che per la preparazione dei suddetti prodotti vengono utilizzati prevalentemente forni, fornelli e piastre friggitrici alimentati con bombole di GPL o utilizzando corrente elettrica prodotta da gruppi elettrogeni;

RITENUTO che potenziali incidenti possono essere determinati dalla mancata manutenzione periodica degli impianti, da un improprio utilizzo degli stessi, dalla mancanza di estintori d'incendio portatili di idonea capacità estinguente, nonché dall'inosservanza delle basilari norme di sicurezza;

RITENUTA altresì l'opportunità, in attesa dell'emanazione di specifiche e coordinate regole tecniche di sicurezza da parte di Enti e Organismi preposti, di disciplinare l'esercizio di tali attività al fine di tutelare in via primaria la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI GASTRONOMICI E DOLCIUMI CON IMPIEGO DI AUTOMARKET O DI ALTRE SIMILARI STRUTTURE UTILIZZANTI GPL O ELETTRICITÀ PRODOTTA DA GRUPPI ELETTROGENI NONCHÉ DI TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO NEL MERCATO, NELLE FIERE E NELLE ALTRE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE SU AREE PUBBLICHE NEL COMUNE DI ASIAGO, GLI OPERATORI INTERESSATI SONO OBBLIGATORIAMENTE TENUTI ALLA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI REGOLE TECNICHE DI SICUREZZA.

1 - AUTOMARKET UTILIZZANTI GPL

- Ogni operatore proprietario di automarket che utilizza GPL deve essere in possesso di idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, realizzati dalla ditta installatrice secondo la regola dell'arte.
- La certificazione di conformità dell'impianto di adduzione del gas deve contenere
 - a) schema idraulico dell'impianto;
 - b) dichiarazioni relative alla componentistica dello stesso (manichetta ad alta pressione, collettore di distribuzione, regolatore di pressione, tubazione di adduzione a bassa pressione).
- L'impianto di adduzione del gas dovrà essere verificato, con cadenza biennale, da un professionista abilitato e di ciò dovrà essere conservata la relativa certificazione.
- Ogni automarket dovrà essere dotato di almeno n. 2 estintori di incendio portatili, a polvere polivalente di Kg. 6 ciascuno, di idonea capacità estinguente (21A 89B-C) e di soluzione saponata per segnalare eventuali perdite di gas sull'impianto. Gli stessi dovranno essere posizionati, uno all'interno della postazione ove viene esercitata l'attività di preparazione e l'altro nella parte anteriore della struttura dove solitamente sostano gli avventori.
- Il quantitativo massimo di gas in bombole detenuto sull'automezzo, nell'apposito vano contenente l'impianto di alimentazione, dovrà corrispondere a quello previsto dalla ditta allestitrice (non superiore a 75 Kg. in assenza del certificato di prevenzione incendi per deposito di gas combustibili).
- Nessun collegamento o scollegamento all'impianto della bombola di gas potrà essere eseguito durante l'esercizio dell'attività, in presenza di avventori,
- La distanza minima intercorrente tra il filo del fabbricato e l'automezzo dovrà essere, di norma, almeno di m. 1,50. La distanza intercorrente tra lo stesso e le aperture poste sul piano stradale dovrà essere di m. 1,50 o, in alternativa, è consentito sigillare i tombini presenti. La distanza tra automezzi utilizzando entrambi GPL dovrà essere, di norma, almeno di m. 1,00.
- Nelle manifestazioni locali con carattere di temporaneità gli automezzi utilizzando GPL

dovranno preferibilmente essere posizionati in alternanza con altri adibiti ad attività diverse.

2 - BANCARELLE UTILIZZANTI GPL

- Ogni bancarella può essere dotata di massimo n. 2 bombole di GPL da 25 Kg cadauna, adeguatamente protette. La distanza fra le bombole ed il filo del fabbricato non dovrà essere inferiore a m. 1,50 e l'area interessata dovrà essere interdotta al passaggio del pubblico con idonei accorgimenti.
- Qualora, per esigenze particolari, si dovesse rendere necessario detenere una scorta di bombole di gas (massimo 2 da 25 Kg. cadauna), queste dovranno essere rese inaccessibili al pubblico, collocate ad una distanza di sicurezza non inferiore a m. 5 dai fabbricati ed adeguatamente protette.
- Di tutti gli impianti elettrici e di illuminazione utilizzati per il funzionamento della struttura di vendita dovrà essere posseduta la prescritta certificazione di idoneità.
- Per quanto attiene gli apparecchi di riscaldamento che utilizzano GPL valgono le medesime prescrizioni di sicurezza stabilite per il funzionamento di forni o fornelli. E' comunque consigliabile l'impiego di apparecchi di riscaldamento elettrici.

3 - AUTOMARKET UTILIZZANTI GRUPPI ELETTRICI

- Ogni operatore proprietario di automarket che utilizza elettricità per produrre calore, deve essere in possesso di idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla conformità dell'impianto elettrico, compresi gli allegati obbligatori. Ogni automezzo dovrà essere dotato di almeno n. 2 estintori d'incendio portatili, a polvere polivalente di Kg. 6 ciascuno, di idonea capacità estinguente (21A 89B-C), collocati con le modalità di cui al punto 1).
- Le emissioni acustiche derivanti dall'utilizzo di gruppi elettrogeni non dovranno superare i valori massimi di pressione sonora previsti dalla vigente normativa statale in materia e dal piano comunale della zonizzazione acustica. Considerato che le attività di che trattasi vengono normalmente esercitate in zone abitate, è obbligatorio l'utilizzo di apparecchi cd. silenziati.
- I recipienti, di tipo omologato, contenenti combustibili (gasolio o benzina) utilizzati per il funzionamento dei gruppi elettrogeni dovranno essere detenuti in luogo adeguatamente protetto ed inaccessibile al pubblico.

4 - ALTRI TIPI DI BANCARELLE

- Ogni bancarella o similare struttura che non utilizza GPL dovrà essere comunque dotata di almeno n. 1 estintore portatile d'incendio di idonea capacità estinguente (21A 89B-C) da posizionarsi ove l'operatore sosta prevalentemente.

5 - MISURE URGENTI ED ESSENZIALI

- Gli operatori già titolari di concessioni di posteggio in area mercatale o fieristica sono tenuti a produrre al Comune, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia di tutta la documentazione tecnica attestante l'idoneità degli impianti di adduzione del gas, nonché copia dell'ultimo certificato attestante l'avvenuta verifica degli stessi, redatto da professionista abilitato.
- In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sarà vietato agli operatori commerciali l'accesso alle aree adibite all'esercizio delle attività di vendita nel mercato, nelle fiere e nelle altre similari manifestazioni a carattere temporaneo.

Gli Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori commerciali, delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento ed hanno facoltà di procedere all'allontanamento coattivo di eventuali trasgressori dal luogo di svolgimento della manifestazione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro il termine di 60 (sessanta) dalla data di adozione, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034 o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini e con le modalità di cui al D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Asiago, 15.12.2005

IL SINDACO
F.to Dr. GIOS Andrea